



Legenda das indicações

CH	Chuveiro Ducha
DH	Ducha Higiénica
FR	Filtro refrigerado
LV	Lavatório
CD	Cadeira de Dentista
EXP	Expurgo
PIA	Pia de cozinha
RP	Registro de Pressão com canopia cromada
RG	Registro de gaveta com canopia cromada
TDML	Tanque do DML
TL	Torneira de Lavagem
CDA	Vaso sanitário com caixa acoplada
PIAD	Pia de Despejo
VD	Válvula de Descarga do Expurgo

- OBSERVAÇÕES**
- A tubulação de água fria será executada com tubos de PVC soldável, fabric. conf. NBR 5648 - Fab. TIGRE ou similar;
 - As conexões são de PVC, sua junção com os tubos será feita através de solda com adesivo plástico, conforme as especificações do fabricante;
 - As ligações com louças, metais, válvulas e registros serão feitas com conexões de PVC com rosca interna metálica;
 - Os vasos sanitários terão as caixas de descarga acopladas. Marca Celite ou similar;
 - Serão utilizadas caixas d'água com capacidade para 1.500 litros com tampa rosca e flanges pré instalados. Marca Acqualimp ou similar;
 - As caixas d'água serão instaladas sobre patamar a 1,00 m da laje de cobertura.
 - As caixas d'água serão interligadas com tubulação de PVC rígido soldável, que também terá a função de barrilete.
 - Este projeto foi elaborado em conformidade com a norma ABNT - NBR 05626 - I 998 - Instalação Predial de Água Fria.

PLANTA DE COBERTURA
ESC.: 1/50

Núcleo de Projetos

Projeto:	PROJETO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I - GRANJAS CABUÇU	DATA:	MAO/2021
Endereço:	RUA DA LIGAÇÃO RJ 116 KM 7 - RODOVIA NOVA FRIBURGO - SAMBAETIBA - ITABORAÍ/RJ.	DISTRITO:	7º
Assunto:	PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ESCALA:	INDICADA
Orgão Solicitante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	REVISÃO:	01
Responsável Técnico:	Alexandro Ferreira Rodrigues Matrícula: 44251	Assinatura:	
Supervisor de Projeto:	Alvaro Sakuma Arantes Filtzard Engenheiro Civil - Matrícula: 20200 - CREARJ/2002/01043	Assinatura:	
Autores do Projeto:	Wagner Hellmuth Lemos Hartmann Engenheiro - CREA 1981/2021/5	Assinatura:	