



ALTURA DOS PONTOS

- LV - 0,55 m
- PIA - 0,60 m
- CDA - 0,20m a 0,15m do eixo do vaso - Lado Direito
- CH - 2,15 m - Registro a 1,20 m
- DH - 0,55m a 30cm do eixo do vaso
- EXP - 0,35 m
- FR - 1,40 m
- TL - 0,60 m
- PIAD - 0,60 m
- TLR - 1,00 m
- VE - 1,20 m
- RG - 2,40 m (Uso Geral)
- RP - 1,20 m (Uso nos Chuveiros Internos)

Legenda das indicações

CH	Chuveiro Ducha
DH	Ducha Higiénica
FR	Filtro refrigerado
LV	Lavatório
CD	Cadeira do Dentista
EXP	Expurgo
PIA	Pia de cozinha
RP	Registro de Pressão com canopla cromada
RG	Registro de gaveta com canopla cromada
TDML	Tanque do DML
TL	Torneira de Lavagem
CDA	Vaso sanitário com caixa acoplada
PIAD	Pia de Despejo
VD	Válvula de Descarga do Expurgo

OBSERVAÇÕES

- 1 - A tubulação de água fria será executada com tubos de PVC soldável, fabric. conf. NBR 5648 - Fab. TIGRE ou similar;
- 2 - As conexões são de PVC, sua junção com os tubos será feita através de solda com adesivo plástico, conforme as especificações do fabricante;
- 3 - As ligações com louças, metais, válvulas e registros serão feitas com conexões de PVC com rosca interna metálica;
- 4 - Os vasos sanitários terão as caixas de descarga acopladas. Marca Celite ou similar;
- 5 - Serão utilizadas caixas d'água com capacidade para 1.500 litros com tampa rosçada e flanges pré instalados. Marca Acaqualimp ou similar;
- 6 - As caixas d'água serão instaladas sobre patamar a 1,00 m da laje de cobertura.
- 7 - As caixas d'água serão interligadas com tubulação de PVC rígido soldável, que também terá a função de barmlete.
- 8 - Este projeto foi elaborado em conformidade com a norma ABNT - NBR 05626 - I 998 - Instalação Predial de Água Fria.

LEGENDA

- AF-2 - Coluna de Água Fria Potável
- AL-1 - Coluna de Alimentação de água da Concessionária
- RG - Registro Bruto de Gaveta
- RP - Registro de Pressão com CPVC - RP
- RP - Registro de Pressão com PVC soldável - RP
- RG - Registro de gaveta c/canopla cromada c/ CPVC - RG
- RG - Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - RG
- VD - Válvula de Descarga com PVC soldável - VD
- Tubulação de Água Fria
- Tubulação de Água Fria pelo Piso

Núcleo de Projetos

Projeto: PROJETO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I - GRANJAS CABUÇU		DATA: MAIO/2021
Execução: AV. PREF. MILTON RODRIGUES DA ROCHA S/Nº - GRANJAS CABUÇU - MANILHA - ITABORAÍ/RJ.		DEPARTAMENTO: 7º
Assunto: PROJETO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - DETALHES		ESCALA: INDICADA
Título: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		REVISÃO: 01
Secretário Municipal de Obras Assessorio: Foreste Rodrigues Leticia ALCANTARA	Assinatura:	
Coordenador de Projetos Alyne Sakurto Arturres Falcato Especialista: Melissa SOARES OLIVEIRA (20210150)	Assinatura:	
Projeto de Engenharia Wagner Helmut Lemos Hartmann Engenheiro - CREA 168112016	Assinatura:	