



1 SISTEMA DE EXAUSTÃO - COZINHA
ESQ.: 1/50




2 DETALHE TÍPICO - TUBULAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E EQUIPAMENTO
SEM ESCALA



3 DETALHE 1
SEM ESCALA

- NOTAS TÉCNICAS**
1. PONTO DE SAÍDA DA TUBULAÇÃO:
- NESTE PONTO A TUBULAÇÃO SOBRE A COIFA DEVE FICAR ATRAVESSANDO A LAJE DE FORMA A NÃO CONCORRER COM A VIGA ESTRUTURAL E ENCONTRAR UMA CONEXÃO TIPO CURVA ACIMA DA LAJE PASSANDO A SEGUIR HORIZONTALMENTE SOBRE ESTA.
 2. EXAUSTORES:
- COMANDO DE ACOMPLAMENTO DE EXAUSTORES POR INTERRUPTOR SIMPLES CONFORME PROJETO (NAS DETALHES VIDE FRANQUIA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS).
 3. PAINELÁRIO:
- A TUBULAÇÃO VERTICAL NO PAINELÁRIO SEGUIR SOMENTE ACIMA DA LAJE, SENDO OS EXAUSTORES LOCALADOS ACIMA DA CONEXÃO DE CURVA.
 4. SAÍDA AO AMBIENTE EXTERNO:
- NA SAÍDA PARA O AMBIENTE EXTERNO, A TUBULAÇÃO DEVE ESTAR VOLTADA EXCLUSIVAMENTE PARA A ABERTURA, SEM RESTRIÇÕES OU DESVIOS A SAÍDA DO AR.
 5. FIXAÇÃO DAS ABRAÇADORAS NOS APOIOS:
- PARA GARANTIR O ENCAITE DA REDE DE DUTOS, AS ABRAÇADORAS PERFORADAS SERÃO FIXADAS NOS APOIOS (TANTO VERTICAL, COMO HORIZONTAL) POR MEIO DE PHILIPS "FIXES" CABEÇA DE PANELA BRITOLA 6 ou 8.
 6. FIXAÇÃO DOS APOIOS:
- A FIXAÇÃO DOS APOIOS NA LAJE OU ALVENARIA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE "ORBELINIS" DE AÇO CHATO ESPESURA 3 mm OU EQUIVALENTE, DE PREFERÊNCIA SENDO AS MESMAS CONFECCIONADAS DE CORTEIS DE 14 mm DE LARGURA EM PERFIL CONTÍNUA.
 7. FIXAÇÃO DA TUBULIAÇÃO A LAJE OU ALVENARIA, HAVENDO A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS PHILIPS AUTO ATAPRAÇANTE CABEÇA DE PANELA BRITOLA 6 ou 8, EM CONJUNTO COM BUCHA.
- LEGENDA**
- EXAUSTOR AXIAL
 - COIFA DE EXAUSTÃO PARA FOGÃO DE 90 BOCAS
 - TUBULAÇÃO DE PASSAGEM DO AR DE EXAUSTÃO
 - APOIO PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE PASSAGEM DE AR DE EXAUSTÃO
 - APOIO E ABRAÇADORA DE DUTO PARA TUBULAÇÃO VERTICAL DE EXAUSTÃO
 - PONTO DE FORÇA PARA O EXAUSTOR
 - INTERRUPTOR SIMPLES

4 PLANTA CHAVE
ESQ.: 1/500



FNDE Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação
Ministério da Educação
PMS BICO E ALIS SEM POBREZA

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
MÁS BICO E ALIS SEM POBREZA

PROPRIETÁRIO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO: RESP. TÉCNICO

AUTOR DO PROJETO: MATANAZA BIRENBAUM

DIFEO

PROPRIETÁRIO: RESP. TÉCNICO

AUTOR DO PROJETO: MATANAZA BIRENBAUM

DIFEO

PROPRIETÁRIO	RES. TÉCNICO	PROPRIETÁRIO	RES. TÉCNICO
AUTOR DO PROJETO	MATANAZA BIRENBAUM	AUTOR DO PROJETO	MATANAZA BIRENBAUM
DIFEO		DIFEO	
PROPRIETÁRIO	RES. TÉCNICO	PROPRIETÁRIO	RES. TÉCNICO
AUTOR DO PROJETO	MATANAZA BIRENBAUM	AUTOR DO PROJETO	MATANAZA BIRENBAUM
DIFEO		DIFEO	

OBSERVAÇÕES:

PROGRAMA PROINFANCIA - PROJETO TIPO B

SISTEMA DE EXAUSTÃO

BLOCO DE SERVIÇOS

PLANTA BAIXA E DETALHES

EEX

PROJETO	841 mm x 584 mm	PROJETO	841 mm x 584 mm
REVISÃO	R.00	REVISÃO	R.00
ESCALA	INDICAÇÃO	ESCALA	INDICAÇÃO
DATA	NOVEMBRO 2012	DATA	NOVEMBRO 2012
PROJETO		PROJETO	
841 mm x 584 mm		841 mm x 584 mm	